

ZONALE RICHTLIJN: TIJDELIJKE CONSTRUCTIES I.K.V. COVID 19

Voor het plaatsen van een tijdelijke constructie kan het zijn dat u voorafgaand toestemming nodig hebt van het gemeentebestuur. Het is dus aangewezen u hieromtrent te informeren.

Toepassingsgebied:

Deze richtlijnen zijn van toepassing op "tijdelijke constructies".

Dit zijn constructies die geplaatst worden tot uitbreiding van de oppervlakte van de zaak om te kunnen voldoen aan de coronamaatregelen die door uitbaters / werkgevers moeten worden genomen om de exploitatie / uitbating te kunnen verder zetten.

Voorbeelden:

- *het tijdelijk plaatsen van tenten of houten chalets om tijdens de wintermaanden meer oppervlakte te hebben voor horecazaken ("winterterrassen"),*
- *het tijdelijk plaatsen van tent(en) om leerlingen op school meer ruimte te kunnen geven als overdekte speelruimte of voor sportactiviteiten,*
- *plaatsen van tijdelijke containers als bijkomende 'office' ruimte,*
- *ook tijdelijke constructies die niet volledig door wanden omsloten zijn maar waarbij er een 'overdekking' is waardoor er rookophoping mogelijk is bv. overdekt terras die deels met wanden is afgesloten, ...*

1. Algemeen

Een tijdelijke constructie is enkel toegelaten indien daardoor noch de evacuatie, noch de veiligheid van personen, noch de actie van de brandweer in het gedrang komt.

De uitbater stelt alles in het werk om:

- a. het ontstaan, de ontwikkeling en de voortplanting van brand te voorkomen;
- b. de veiligheid van de aanwezigen te waarborgen;
- c. preventief het ingrijpen van de brandweer te vergemakkelijken.

Deze richtlijnen zijn niet limitatief. In functie van de risico's kan de hulpverleningszone nog bijkomende eisen opleggen naargelang de situatie / opstelling van de tijdelijke constructie.

2. Bereikbaarheid

Alle gebouwen moeten te allen tijde bereikbaar blijven voor de hulpdiensten.

De brandweervoertuigen moeten de tijdelijke constructies voldoende dicht kunnen benaderen.

De inplanting van de tijdelijke constructie mag niet nadelig zijn voor de branduitbreiding naar omliggende gebouwen.

Hydranten, gasafsluiters en andere nutsvoorzieningen dienen te allen tijde gemakkelijk bereikbaar te zijn voor de hulpdiensten.

3. Plaatsingsvoorschriften van een tent

Een tent dient opgebouwd te worden conform de plaatsingsvoorschriften van de fabrikant inzake stabiliteit en maximale windbelasting.

4. Voorschriften voor de uitgangen, evacuatiewegen en trappen

Elke inrichting moet minstens over 1 uitgang beschikken. Deze uitgang is de evacuatieweg en moet rechtstreeks toegang geven tot de openbare weg of tot een veilige plaats vanwaar de openbare weg kan bereikt worden.

De uitgangen dienen oordeelkundig verspreid te zijn.

De breedte van de uitgangen en evacuatiewegen dienen minimaal 80 cm te bedragen met een minimale vrije hoogte van 2m.

De uitgangdeuren en deuren van de evacuatiewegen draaien bij voorkeur in de vluchtzin.

De maximale loopafstand vanaf het verste punt van elk compartiment bedraagt 45 m tot buiten.

Het maximaal aantal toegelaten personen wordt vastgesteld aan de hand van de hieronder vermelde criteria. Het meest ongunstige criterium geldt, dus datgene dat het minst aantal personen vermeldt.

Indien de tijdelijke constructie grenst aan een bestaande inrichting en/of de evacuatiewegen van deze inrichting door de tijdelijke constructie lopen, dan moet het geheel (= inrichting + tijdelijke constructie) bekeken worden.

1. Op basis van het aantal uitgangen:

aantal uitgangen	max. aantal aanwezigen
1 uitgang	max. 99 personen
2 uitgangen	100 - 499 personen
3 uitgangen	500 – 1000 personen
...	...
n + 2 uitgangen	aantal uitgangen x 1000 minus 2000

2. Op basis van de breedte van de uitgangen:

Het maximum aantal personen is gelijk aan de som van de breedtes (uitgedrukt in centimeters) van alle uitgangen, die in aanmerking worden genomen.

3. Het maximum aantal personen kan worden verminderd op basis van o.a. de risico's, de inrichting, de functie, de bereikbaarheid of de inplanting van de tijdelijke constructie.

5. Voorschriften voor sommige bouwmaterialen en versieringen

De materialen die gebruikt worden voor daken, wanden, horizontale en verticale afscheidingen, vloeren, vloerbekledingen e.d. moeten een verbeterd brandgedrag hebben.

De materialen dienen deugdelijk en goed onderhouden te zijn.

Gemakkelijk brandbare materialen, zoals karton, doeken, rietmatten, kunststoffen e.a. mogen niet als wand- of plafondbekleding of als versiering aangebracht worden.

Verticaal hangende doeken mogen geen deur of uitgang aan het zicht onttrekken of het gebruik ervan bemoeilijken.

6. Uitrusting

6.1. Blusmiddelen

De uitbater zorgt voor voldoende blusmiddelen, aangepast aan de omstandigheden.

Indien de tijdelijke constructie grenst aan een bestaande inrichting dan dienen extra blustoestellen voorzien te worden als uitbreiding op de toestellen die in de bestaande inrichting aanwezig zijn.

Draagbare of mobiele brandblussers:

- Er dient minstens één brandblusser, conform EN 3 met minimaal 1 bluseenheid, voorzien te worden per begonnen schijf van 150 m² grondoppervlakte van de tijdelijke constructie.

Toelichting: 1 bluseenheid = bv. 6 kg ABC-poeder of 6 l water/schuim (indien er geen vorstgevaar is of het toestel beschermd wordt tegen vorst)

- In functie van het risico kunnen bijkomende blusmiddelen nodig zijn.

De blusmiddelen moeten bedrijfsklaar zijn en op een goed zichtbare en gemakkelijk bereikbare plaats worden opgesteld. Elke medewerker moet deze blusmiddelen kunnen gebruiken en moet ingrijpen bij het minste gevaar.

De plaats van de blusmiddelen moet aangeduid worden met de reglementaire signalisatie. Dergelijke pictogrammen moeten op een passende hoogte worden geplaatst en zo dat ze zichtbaar zijn vanuit elk punt van de tijdelijke constructie.

De signalisatie moet goed zichtbaar en leesbaar zijn, zowel bij daglicht als bij duisternis.

6.2. Signalisatie van de evacuatiewegen

Reddingsborden die de plaats van en de weg naar elke uitgang en elke nooduitgang aanduiden moeten geplaatst worden. Zie bijlage.

Ze moeten vanuit alle hoeken van de tijdelijke constructie goed zichtbaar zijn.

De zichtbaarheid van de reddingsborden wordt verzekerd zowel door de normale verlichting als door de veiligheidsverlichting

6.3. Veiligheidsverlichting

Veiligheidsverlichtingsarmaturen moeten geplaatst worden zodanig dat de plaats van de uitgangen en de nooduitgangen degelijk verlicht is zodat ze goed zichtbaar zijn bij het uitvallen van de normale verlichting. Hetzelfde geldt voor de evacuatiewegen (gangen, trappen...).

6.4. Verwarming

De toestellen moeten vast opgesteld worden zodat ze niet omgestoten kunnen worden.

De toestellen moeten geplaatst worden op minstens 120 cm van brandbare materialen en constructies of er zodanig van worden afgescheiden dat brandgevaar wordt voorkomen.

De toestellen moeten geconstrueerd zijn volgens de wettelijke voorschriften en de regels van goed vakmanschap.

De energietoevoer moet gemakkelijk bereikbaar zijn en afsluitbaar zijn.

Voor het verwarmen van de tijdelijke constructie kan men gebruik maken van:

- Elektrische verwarmingstoestellen
- Verbrandingstoestellen met gesloten circuit
Bedoeld worden de toestellen waarvan de verbranding in het toestel plaatsvindt, de verse lucht rechtstreeks van buitenaf wordt aangevoerd en de rookgassen rechtstreeks naar buiten worden afgevoerd.
- Warmeluchtblazers
De warmeluchtgeneratoren moet buiten de tijdelijke constructie staan. Via een warmtewisselaar wordt de lucht verwarmd. De warme lucht moet in de tijdelijke constructie geblazen worden zonder dat er rookgassen kunnen worden meegevoerd.

7. Keuringen en controles

De verantwoordelijke moet de technische installaties periodiek laten nazien.

- De elektrische installatie en de veiligheidsverlichting worden voor de ingebruikname maar ook bij veranderingen en uitbreidingen gecontroleerd door een externe dienst voor technische controle.
- De dichtheid van de gasinstallatie wordt voor de ingebruikname maar ook bij veranderingen en uitbreidingen gecontroleerd door een externe dienst voor technische controle.

De bewijzen van keuringen en controles dienen bijgehouden te worden in een veiligheidsregister. Het veiligheidsregister dient permanent ter inzage te liggen van de bevoegde instanties, alsook voor de personen die hiertoe door de burgemeester werden gemachtigd.