

Voorschriften	OK	NVT	NOK
1. Zijn er voldoende nooduitgangen voorzien? - 1 uitgang = max. 99 personen - 2 uitgangen = max. 499 personen - 3 uitgangen = max. 1.000 personen - 4 uitgangen = max. 2.000 personen - 5 uitgangen = max. 3.000 personen -	☐	☐	☐
2. Zijn de nooduitgangen voldoende breed? (1cm per bezoeker)	☐	☐	☐
3. Gaan de uitgangen vlot open en leiden deze naar een veilige plaats (zonder hindernissen)?	☐	☐	☐
4. Zijn rijen van kramen, foodtrucks, ... elke 30 m onderbroken door een vrije doorgang van minimaal 1,2 m?	☐	☐	☐
5. Voldoen de trappen aan de nodige specificaties: - min. 80cm breed - aantrede min. 20cm - optrede max. 18cm hoog - 2 leuningen - Middenleuning (indien breedte trap >240 cm)	☐	☐	☐
6. Zijn er signalisatieborden aangebracht boven de nooduitgangen?		☐	☐
7. Is er veiligheidsverlichting aanwezig boven de nooduitgangen (autonomie 1h)?		☐	☐
8. Zijn de oproepnummers van brandweer (112), ziekenwagen (112) en politie (101) op een zichtbare plaats opgehangen?	☐	☐	☐
9. Indien de festiviteiten op openbaar domein plaatsvinden: - is er steeds een minimale doorgang met breedte 4m voorzien voor de doorgang van hulpdiensten?	☐	☐	☐
10. Is de evenementensite bereikbaar voor de hulpdiensten via een toegangsweg met de volgende karakteristieken: - min. breedte 4m - min. hoogte 4m - min. draaistraal binnenkant 11m - min. draaistraal buitenkant 15m	☐	☐	☐
11. Zijn de hydranten vrij en goed bereikbaar (min. 60cm afstand)?	☐	☐	☐
12. Zijn er voldoende brandblussers voorzien? - 1 toestel 6 kg per 150m² - 1 toestel 6kg in de nabijheid van toestellen met verhoogd brandrisico (foodtruck, marktkraam, dj-booth, stroomgenerator, bar/toog, dieselaggregaat, baktoestel, frituse, vuurschaal, BBQ, ...)	☐	☐	☐
13. Zijn er signalisatieborden aangebracht boven de brandblussers?		☐	☐
14. Zijn de gasflessen opgesteld in een goed verluchte ruimte? Zijn ze beschermd tegen omvallen en afgeschermd van het publiek?	☐	☐	☐
15. Is de vervaldatum van de gasslang nog niet overschreden? (datum op de slang = fabricagedatum = max. 5 jaar oud)	☐	☐	☐
16. Is de tent opgebouwd volgens de plaatsingsvoorschriften van de fabrikant? (stabiliteit en max. windbelasting)	☐	☐	☐
17. Is er een vrije doorgang van minstens 80cm voorzien tussen tijdelijke inrichtingen (kramen, attracties, foodtrucks,...) en gebouwen?	☐	☐	☐
18. Bevatten zitplaatsen in tijdelijke inrichtingen (tent,...) maximaal 10 zitplaatsen per rij als de rij slechts één doorgang heeft en maximaal 20 zitplaatsen als de rij twee doorgangen heeft?	☐	☐	☐
19. Bevatten zitplaatsen maximaal 20 zitplaatsen per rij als er slechts één doorgang aanwezig is en maximaal 40 zitplaatsen als er twee doorgangen zijn?	☐	☐	☐
20. Bevinden er zich geen brandbare materialen onder een podium of tribune?	☐	☐	☐
21. Zijn de kooktoestellen voldoende stevig opgesteld, afgeschermd van het publiek en min. 120cm verwijderd van brandbare materialen?	☐	☐	☐
22. Is er ter hoogte van elke frituurpan of bak- en braadtoestel een branddeken opgehangen?	☐	☐	☐
23. Zijn alle brandbare versieringen (valse planten, doeken, slingers,...) verwijderd?	☐	☐	☐
24. Bedraagt de diameter van de vuurmand kleiner dan 60cm, is deze stabiel opgesteld en wordt er enkel gebruik gemaakt van onbehandeld hout?	☐	☐	☐
25. Bedraagt de diameter van de grote vuurhaard (kampvuur, kerstboomverbranding,...) niet meer dan 6m en de hoogte niet meer dan 2m? Is er rondom de grote vuurhaard een veiligheidszone afgebakend en is er een brandblusser voorzien? Wordt	☐	☐	☐
26. Is de sfeerverlichting op basis van verbranding gesteld op een stabiele vuurvaste ondergrond? Wordt de sfeerverlichting op het einde van de activiteiten gedoofd?	☐	☐	☐
27. Gebeurt de vuuranimatie op voldoende afstand van brandbare materialen en gebouwen? Wordt er een veiligheidsperimeter ingesteld voor het publiek? Is er een groot branddeken en minimaal 1 blustoestel voorradig?	☐	☐	☐
28. Niet-professioneel vuurwerk: - gebeurt het afsteken volgens de richtlijnen van de fabrikant? - levert het afsteken geen gevaar op voor brand? - is er een blusmiddel in de buurt? - waait de wind niet te hard? - is de locatie voldoende er verwijderd van huizen, daken of zones die gevoelig voor brand zijn? - is er geen code afgekondigd voor hitte i.f.v. brandverspreiding?	☐	☐	☐
29. Professioneel vuurwerk: - gebeurt het afsteken door een gediplomeerde vuurwerkmeester? - is het materiaal uitgevoerd volgens de wettelijke voorschriften en regels van goed vakmanschap? - levert het afsteken geen gevaar op voor brand? - is er een blusmiddel in de buurt? - waait de wind niet te hard? - is de locatie voldoende er verwijderd van huizen, daken of zones die gevoelig voor brand zijn? - is er geen code afgekondigd voor hitte i.f.v. brandverspreiding?	☐	☐	☐
30. Zijn ballonnen gevuld met onbrandbaar gas?	☐	☐	☐

Opmerking: Deze controlechecklist dient voorafgaand aan het evenement door de organisator te worden ingevuld en is uitsluitend bedoeld voor eigen controle. Het document hoeft niet te worden ingediend bij de brandweer, maar is louter een hulpmiddel om de brandveiligheidsmaatregelen snel en efficiënt te controleren.

Keuringen

Installatie	Geldigheidsinterval	Periodiciteit	OK	NVT	NOK
Is het attest inzake de brandwerendheid van het tentzeil nog geldig (document op te vragen bij leverancier)		Zie vervaldatum attest			
Tenten – Attest windbelasting en stabiliteit		Zie vervaldatum attest			
Elektrische laagspanningsinstallatie: vaste verdeelborden waarop tijdelijke inrichtingen kunnen aansluiten	2019 – heden	5-jaarlijks			
Elektrische laagspanningsinstallaties van de tijdelijke inrichtingen	2023 - heden	jaarlijks			
Mobiele elektriciteitsgroep	2022 - heden	2-jaarlijks			
Veiligheidsverlichting	Test voor aanvang evenement				
Foodtrucks: – Elektrische installatie – Gasinstallatie	2022 - heden	2-jaarlijks			
Kermisattractie		Bewijs controle installatie			
Praalwagens		Bewijs periodieke keuring			
Brandbestrijdingsmiddelen (brandblussers,...)		jaarlijks			
Specifieke installaties en constructies (oa podia, tribune...)		Controle voor aanvang van het evenement			