

Grote vuurhaard in open lucht (kampvuur, kerstboomverbranding of gelijkwaardig)

- Grote vuurhaard:
 - Een grote vuurhaard is een vuurhaard met een diameter groter dan 60 cm of een stapeling hoger dan 90 cm.
 - De stapel brandend materiaal mag nooit hoger zijn dan 2 m.
 - De ondergrond moet onbrandbaar zijn.
 - Een vuurhaard met diameter groter dan 6 m is verboden.
 - Voorwaarden veiligheidszone grote vuurhaard:
 - Elke grote vuurhaard moet zich op minder dan 60 m bevinden van een plaats waar de brandweervoertuigen zich kunnen opstellen.
 - Een vuurhaard bevindt zich op voldoende grote afstand van:
 - begroeiingen en bebossingen,
 - een andere vuurhaard,
 - voorraadstapels,
 - brandbare materialen, opstellingen, tijdelijke inrichtingen en gebouwen.
 - De te respecteren afstanden zijn terug te vinden in de van toepassing zijnde regelgevingen (o.a. Veldwetboek, Bosdecreet, Vlarem II, ...).
 - Rondom een grote vuurhaard moet een veiligheidszone vrijgehouden worden, die op een degelijke manier is afgebakend. In deze zone mag geen publiek worden toegelaten.
- De breedte van de veiligheidszone is afhankelijk van de diameter van de vuurhaard. Onderstaande tabel kan hiervoor als richtlijn gebruikt worden:

<i>diameter vuurhaard</i>	<i>veiligheidszone rondom vuurhaard</i>
0,60 m	1,20 m
1,20 m	2,00 m
1,80 m	2,50 m
2,40 m	3,00 m
3,00 m	3,50 m
3,60 m	4,00 m
4,20 m	4,50 m
4,80 m	5,00 m
5,40 m	5,50 m
6,00 m	6,00 m

- De organisator doet het nodige opdat contact van personen uit het publiek – en in het bijzonder kinderen – met het vuur niet mogelijk is.
- In de veiligheidszone moeten steeds, vanaf het ontsteken en tot het doven van de vuurhaard, minstens twee medewerkers aanwezig zijn die toezicht houden op de brandhaard, de veiligheidszone en de onmiddellijke omgeving.

- Voorwaarden brandstof:
 - Enkel onbehandeld, droog hout of een andere vaste natuurlijke brandstof, zoals steenkool of houtskool is toegestaan.
 - Het verbranden van afvalstoffen is verboden. Ook het verbranden van versierde kerstbomen is niet toegelaten.
 - Een voorraadstapel brandstof met een diameter groter dan 12 m is verboden.
 - De voorraadstapels moeten vlot bereikbaar zijn voor de brandweer.
- Het gebruik van brandversnellers en van vloeibare brandstoffen is verboden.
- Blusmiddelen:
 - Aan de rand van de veiligheidszone moeten minimaal vier brandblussers conform EN 3 met minimaal 1 bluseenheid (bijvoorbeeld 6 kg ABC-poeder of 6l water/schuim) aanwezig zijn.
 - Langs de rand van de veiligheidszone moet er water aanwezig zijn.
 - Voldoende groot branddeken
- Er dient een veiligheidsverantwoordelijke aangesteld te worden.
- Er mogen geen vuurhaarden aangestoken of in brand gehouden worden bij extreme weersomstandigheden (bv. periode van langdurige droogte, stormweer met windsnelheden van 4 Beaufort of meer, ...).
- Er mogen geen vuurhaarden onbeheerd worden achtergelaten.
- Aan het einde van de activiteiten moet elke vuurhaard worden gedoofd met een overvloedige hoeveelheid water. Tot 1 uur na het doven van de laatste vuurhaard voert de organisator controles uit om zich ervan te vergewissen dat alle vuurhaarden weldegelijk gedoofd zijn.
- Met het oog op het melden van brand of een ongeval heeft een medewerker:
 - de oproepnummers van brandweer en ziekenwagen (112), politie (101) en eventuele andere hulpdiensten (EHBO-medewerker van het evenement) ter beschikking
 - noties van de locatie (straat, plein, terrein) van de vuurhaard(en) of het evenement.