

Maximum aantal aanwezigen / Aantal en breedte van de uitgangen

- Het maximum aantal toegelaten personen wordt vastgesteld aan de hand van de criteria in de onderstaande punten 1, 2 en 3. Het meest ongunstige criterium geldt, dus datgene dat het minst aantal personen vermeldt.

1. Op basis van de oppervlakte
 - o 3 personen/m²
2. Op basis van het aantal uitgangen

aantal uitgangen	max. aantal aanwezigen
1 uitgang	max. 99 personen
2 uitgangen	100 - 499 personen
3 uitgangen	500 - 1000 personen
4 uitgangen	1001 - 2000 personen
5 uitgangen	2001 - 3000 personen
6 uitgangen	3001 - 4000 personen
...	...
n + 2 uitgangen	(aantal uitgangen x 1000 minus 2000) personen

n + 2 uitgangen indien de bezetting 500 of meer dan 500 personen bedraagt waarbij n het gehele getal is onmiddellijk groter dan de deling door 1000 van de maximale bezetting.

3. Op basis van de breedte van de uitgangen
 - o Openluchtevenement: aantal aanwezigen = breedte van de uitgangen x 5 personen/cm
 - o Evenement in constructies: aantal aanwezigen = breedte van de uitgangen x 1 persoon/cm
 - o Indien de tijdelijke inrichtingen of constructies bouwlagen boven het evacuatie-niveau hebben die publiek toegankelijk zijn, moeten deze door vaste trappen worden bediend.
 - o Voor trappen moet een reductiefactor in rekening gehanteerd worden:
 - Voor trappen die naar de uitgang(en) dalen: maximum aantal aanwezigen = breedte trap x 0,8 (= 1,25 cm per persoon)
 - Voor trappen die naar de uitgang(en) stijgen: maximum aantal aanwezigen = breedte trap x 0,5 (= 2 cm per persoon)
- Het aantal toegelaten personen kan door de organisator zelf vastgesteld worden. In praktijk dient er een ondubbelzinnig registratiesysteem aanwezig te zijn dat op elk moment kan geraadpleegd worden. Dit aantal kan nooit groter zijn dan het maximum aantal toegelaten personen. Het aantal en nuttige breedte van de uitgangen wordt dan vastgelegd aan de hand van dit aantal toegelaten personen (vastgelegd door de organisator) en de bepalingen in bovenstaande punten 2 en 3.