

Vuurmanden

- Vuurmanden met een diameter groter dan 60 cm of hoger dan 90 cm zijn niet toegelaten.
- Een vuurmand:
 - o moet zodanig worden opgesteld dat ze niet kan worden omgestoten (stabiele opstelling).
 - o moet minstens 3 m van brandbare materialen en van tijdelijke inrichtingen en constructies worden geplaatst of er zodanig van worden afgescheiden dat brandgevaar wordt voorkomen.
 - o moet stabiel worden opgesteld op een ondergrond die bestaat uit onbrandbare materialen.
 - o moet zodanig worden opgesteld, of afgeschermd, dat onopzettelijk contact van personen – en in het bijzonder kinderen – met de vuurmand of het vuur onmogelijk is. (bv. door de vuurmand te plaatsen in een afgebakende veiligheidszone met een diameter van 3 m, buiten de circulatiestroom, de vlamhoogte te beperken,...)
 - o mag niet worden opgesteld in de vrije doorgangen en evacuatiewegen.
 - o is enkel toegelaten in open lucht.
- Brandstof:
 - o enkel onbehandeld, droog hout of een andere vaste natuurlijke brandstof, zoals steen- of houtskool, is toegestaan.
 - o opslag moet steeds buiten het bereik van het publiek gebeuren.
 - o opslagplaatsen moeten vlot bereikbaar zijn voor de brandweer.
 - o het gebruik van vloeibare brandstoffen is verboden, ook voor het aanmaken van het vuur.
- Vuurmanden mogen niet onbeheerd achtergelaten worden.
- Aan het einde van de activiteiten moet elke vuurmand worden gedoofd. De organisator voert een controlerondgang uit om zich ervan te vergewissen dat alle vuurhaarden weldegelijk gedoofd zijn
- Bij sluitingstijd moet elke vuurmand worden gedoofd met een overvloedige hoeveelheid water.
- Bij meerdaagse evenementen moet de organisator elke dag bij sluitingstijd een controlerondgang doen.
- Met het oog op het melden van brand of een ongeval moet op een goed zichtbare en gemakkelijk bereikbare plaats het volgende voorhanden zijn:
 - o De oproepnummers van brandweer en ziekenwagen (112), politie (101) en eventuele andere hulpdiensten (bv. EHBO-post van het evenement).
 - o En duidelijke gegevens over de locatie (straat, plein, huisnummer)
- In de nabijheid van de vuurmanden moet ten minste één draagbare brandblusser van minimaal 1 bluseenheid (bv. 6 kg ABC-poeder, 6 l water/schuim of gelijkwaardig) voorzien worden. Het toestel moet goed zichtbaar en op een gemakkelijk bereikbare plaats opgesteld staan. Het blustoestel moet jaarlijks gekeurd zijn.